

Sotningsfrister och brandskyddskontroll för Vännäs kommun

I enlighet med lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, har kommunen beslutat att tillämpa nedanstående frister för rensning och brandskyddskontroll. Fristerna gäller från 2025-01-01.

Underlag: Föreskrift MSBFS 2014:6

Sotningsfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall kan, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande

Frist för sotning	Beskrivning
3 ggr/år	Avser konventionella pannor (vedeldning).
3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. (Miljögodkänd)
2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med **flytande bränslen** kan sotning göras enligt följande.

Frist för sotning	Beskrivning
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. (Hyreshus, flerbostadshus)
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. (Villa)

Lokala eldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande.

Frist för sotning	Beskrivning
1 år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning om eldningen överstiger >1 m ³ ved per år.
3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning, om eldningen understiger <1 m ³ ved per år.
3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Sotning kan ske **tre** gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet kan sotning ske en gång per år.

Övrigt

Har eldning inte skett efter föregående rengöringstillfällen behöver eldstaden inte rengöras.

Räddningschefen får:

- utfärda särskilda föreskrifter av övergångsnatur vid införandet av dessa föreskrifter.
- i enstaka fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Brandskyddskontroll

Kontrollfrister

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Frist för brandskyddskontroll	Beskrivning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Om eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
	Om eldning sker i mycket begränsad omfattning.
	Om eldning sker i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Frist för brandskyddskontroll	Beskrivning	Anmärkning
3 år	Vid eldning med ved eller flis för ett enskilt hushålls behov.	<i>Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter. (Frist = 3 år)</i>
6 år	Vid eldning med pellets för ett enskilt hushålls behov eller där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus.	

Lokala Eldstäder

Frist för brandskyddskontroll	Beskrivning	Anmärkning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen.	
6 år	Om lokaleldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Lokaleldstad som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.	<i>Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter. (Frist = 3 år)</i>

Imkanaler

Frist för brandskyddskontroll	Beskrivning	Anmärkning
2 år	Restauranger eller andra stora kök.	